

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

EuroSprinkler AG
Sagmattstrasse 5
CH-4710 Balsthal

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 421004	4	21.02.2025	20.02.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Glasfass-Trockensprinkler, K160 /
Glass bulb drypipe sprinkler, K160
"DDSP/N, DDSP/S und /and DDSP/Q " DP

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2022-10
VdS 2100-35:2014-07

Köln, den 21.02.2025

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellinghen

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 421004 vom/ dated 21.02.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.
Glasfass-Trockensprinkler / Glass bulb drypipe sprinkler	DDSP/N DDSP/S DDSP/Q		
Glasfass / Glass bulb	Job G5		
Glasfass / Glass bulb	Job F4		
Glasfass / Glass bulb	Job F3-XS		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 421004 vom/ dated 21.02.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	181526-AU03+WAL01-PB01 181526-AU02+WAL01-PB01	16.11.2021 07.10.2020	
Zusammenstellzeichnung / Assembly drawing „Tockensprinkler 32 mm“	3-09.14.1298, Rev. a, 3-09.14.1296, Rev. a	25.09.2020 30.09.2020	1 1
Zusammenstellzeichnung / Assembly drawing „Trockensprinkler 33-60 mm“	3-09.14.1295, Rev. a, 3-09.14.1319, Rev. a	30.09.2020 30.09.2020	1 1
Zusammenstellzeichnung / Assembly drawing „Trockensprinkler 61-1500 mm“	3-09.14.1403, Rev. a, 3-09.14.1404, Rev. a	30.09.2020 30.09.2020	1 1
sowie alle darin aufgeführten Dokumente / as well as all documents specified therein			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 421004 vom/ dated 21.02.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

K-faktor / K-factor: K160

Sprinklerart und Einbaulage / DP
Type of sprinkler and mounting position:

Anschlussgewinde / Connection thread: 1"

Typ(en) / Type(s)			
Glasfass-Trockensprinkler / Glass bulb drypipe sprinkler:	DDSP/N	DDSP/S	DDSP/Q
Glasfass / Glass bulb:	Job G5	Job F4	Job F3-XS
Nennauslösetemperatur(en) / Nominal release temperature(s):	57, 68, 79, 93, 141, 182 und / and 260 °C	57, 68, 79, 93, 141,182 und / and 260 °C	57, 68, 79, 93 und / and 141 °C
Ansprechempfindlichkeit / Response sensitivity:	Standard / standard, RTI > 80 – 200	Spezial / special, RTI 50 - 80	Schnell / quick, RTI < 50

Baulängen/ Installation lengths:

- 32 mm
- 33 – 60 mm
- 61 – 1500 mm

in den Material-Ausführungen / in the material versions:

- Messing / Brass
- Edelstahl / Stainless steel

Trockensprinkler mit der Ansprechempfindlichkeit „Schnell“ dürfen nur in Nassanlagen eingesetzt werden.

Dry sprinklers with the response sensitivity "Fast" may only be used in wet pipe systems.